

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-FI.ME77.B.03475

Серия RU № 0751132

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB Oy, Место нахождения (адрес юридического лица): Финляндия, Strombergintie 1 B, FI-00380 Helsinki, (см. Приложение – бланк № 0624653)

### ПРОДУКЦИЯ

Выключатели-разъединители (рубильники), в алюминиевых боксах серий ОКА и ОТА моделей: ОКА125P3B, ОКА160P3B, ОКА16S3G, ОКА16S4G, ОКА200P3B, ОКА250P3B, ОКА25S3G, ОКА25S4G, ОКА315P3B, ОКА400P3B, ОКА40S3G, ОКА40S4G, ОКА600P3B, ОКА63S3G, ОКА63S4G, ОТА125P3B, ОТА125P3Y, ОТА160P3B, ОТА160P3Y, ОТА16S3G, ОТА16S3Y, ОТА16S4G, ОТА16S4Y, ОТА200P3B, ОТА200P3Y, ОТА250P3B, ОТА250P3Y, ОТА25S3G, ОТА25S3Y, ОТА25S4G, ОТА25S4Y, ОТА315P3B, ОТА315P3Y, ОТА400P3B, ОТА400P3Y, ОТА40S3G, ОТА40S3Y, ОТА40S4G, ОТА40S4Y, ОТА600P3B, ОТА600P3Y, ОТА63S3G, ОТА63S3Y, ОТА63S4G, ОТА63S4Y, Серийный выпуск, в соответствии КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 49/01N09E от 17.09.2018, RA.RU.21XY01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акты о результатах анализа состояния производства № АА-351/2018 от 11.07.2018, № АА-410/2018 от 14.08.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет или больше или равно 1000 коммутаций при токе в соответствии с техническими характеристиками, срок хранения – 1 год, условия хранения: температура от -40 гр. С до +60 гр.С, относительная влажность – не более 50%. ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008), Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.09.2018

ПО

16.09.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FI.ME77.B.03475

Серия RU № 0524653

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Oy, Protection and Connection	Финляндия, Muottitie 2 A, FI-65320 Vaasa, Finland
ABB Bulgaria EOOD – Branch Rakovski	Болгария, Industrial Zone Rakovski, plot 28, 4150 Rakovski Plovdiv

КОПИЯ  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Никитин Юрий Николаевич

подпись

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич